

## Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż systemu magazynowania energii o pojemności około 9 kWh

żywołność baterii minimum 6000 cykli

system z 3 fazowym zasilaniem awaryjnym

funkcja UPS

minimum 3 kW zasilania ciągłego na każdą fazę

Montaż – 83-304 Kawle Dolne 4 h.