

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kWp

- 1.Optymalizatory mocy do każdego modułu .
2. Minimum 25 lat gwarancji produktowej na moduły (na wady ukryte).
3. Sprawność modułu - powyżej 20%.
4. Min 3600 Pa obciążenia na wiatr .
- 5.Montaż – 83-304 Kawle Dolne 4 h.